

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО «Дороховская ДШИ»



Н.А. Немцева

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дороховская детская школа искусств»

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 3/2020

Московская область, п.Кожино 4

Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

«05» октября 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Здание МАУ ДО «Дороховская ДШИ»**

1.2. Адрес объекта **143155, Московская область, Рузский городской округ, п. Кожино, д.4**

1.3. Сведения о размещении объекта

- часть 4-х этажного здания (на 1 этаже), **71,6 кв.м.**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **нет** _____ кв.м

1.4. Год постройки здания 1951г, последнего капитального (текущего) ремонта **2019г.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____, *капитального*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дороховская детская школа искусств», МАУ ДО «Дороховская ДШИ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

**143160, Московская область, Рузский городской округ,
п.Дорохово,ул.Невкипелого,д.49**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: культура.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории). **Дети.**

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью.

2.4. Виды услуг:

Дополнительное образование.

2.5. Форма оказания услуг: на объекте.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 40 человек.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет). **Нет.**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта). **Автобусом № 22,38** до остановки «**Кожино**».

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **2-3 мин.**

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: **150 м.**

3.2.2. Время движения (пешком): **5 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет.**

3.2.4. Перекрестки: **нет.**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет.**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет.**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов	Вариант организации доступности объекта
---	---------------------	---

п/п	(вид нарушения)	(формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
	передвигающиеся на креслах-колясках	А
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
	с нарушениями зрения	А
	с нарушениями слуха	А
	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных	Приложение	
			№ на плане	№ от

		категорий инвалидов**		
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	1	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	1, 2, 5, 7	3, 4, 5, 6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	1	7
5	Санитарно- гигиенические помещения	ДП-В	3,4	8,9
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	1,5	10, 11
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	12

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично

всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДП-В

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____ ДП-В _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

Исполнено частично.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии Администрации Рузского городского округа.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата 01.09.2020 г. <https://zhit-vmeste.ru> (*наименование сайта, портала*). (*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
 2. Входа (входов) в здание на 2 л.
 3. Путей движения в здании на 2 л.
 4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
 5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
 6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.
- Результаты фотофиксации на объекте на 12 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы
Директор Немцева Л.А. _____



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 3/2020
от «05» октября 2020 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОХОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	1	отсутствует информация об объекте; - отсутствует мнемосхема.	ДЧ-В	установить информацию на входе - разместить информационную мнемосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м. от входа	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2	отсутствует обозначение направлений движения ко входу для МГН	ДЧ-В	нанесение цветовой и тактильной маркировки на поверхность	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	3	отсутствует обозначение направлений движения для МГН	ДЧ-В	нанесение цветовой и тактильной маркировки на поверхность	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	-				не нуждается
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	4	не выделены места для транспорта инвалидов	ДЧ-В	организовать стоянку с информационным обозначением	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне						Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного	текущий ремонт, индивидуальное решение с

						передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330; Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациям и, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта СП 59.13330.2016 п. 5.1.3.	ТСР
--	--	--	--	--	--	---	-----

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДУ ДЧ-В	-		Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **необходимы организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР**

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 3/2020
от «05» октября 2020 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОХОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	1	отсутствует обозначение направлений движения для МГН	дч-в	нанесение цветовой и тактильной маркировки на поверхность	индивидуальное решение с ТСП
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	2				не нуждается
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	3	отсутствует антискользящее покрытие	дч-в	нанесение антискользящего покрытия	индивидуальное решение с ТСП
2.4	Дверь (входная)	есть	-	4				не нуждается
2.5	Тамбур	есть	1	5				не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне						Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов	Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСП

							различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении СП 59.13330.2016 п. 6.2.19; Места	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	дч-в	1	1,2,3, 4,5	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **необходимы организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР**

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 3/2020
от «05» октября 2020 г.

I Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОХОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1	1				не нуждается
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-				
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	-	2,3				не нуждается
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	4,5				не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания ДУ	33,35,24 ДП-В	6,7,8,9,10,11	1,2,3,4,5	не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

ДП-В

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 3/2020
от «05» октября 2020 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОХОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	2,5	1,2				не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДП-В	2,5	1,2	не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДП-В

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 3/2020
от «05» октября 2020 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОХОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	4,3	1, 2				не нуждается
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДП-В	4,3	1,2	не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДП-В

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 3/2020
от «05» октября 2020 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОХОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			- отсутствует символы доступности (визуальная разметка) на прилегающей территории; - отсутствуют различные освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастного по отношению к фоновой поверхности;	К,О,С, Г,У ДЧ-В	- - нанести символы доступности (визуальную разметку) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 п. 6.5.1;	индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	есть	1	1,2	Присутствует акустическая система информирования и оповещения об опасности	ДП-В	-	не нуждается
6.3	Тактильные средства	есть	1,2,5	3,4	Присутствует информация с шрифтом Брайля при входах; Присутствуют рельефные поэтажные планы в коридорах.	ДП-В	-	не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте:	ДЧ-В	2,5,20	1,2,3,4	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ *ДЧ-В*

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО «Дороховская ДШИ»



Немцева Л.А.

«05» октября 2020г.

АНКЕТА

«Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дороховская детская школа искусств»

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ **3/2020**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: «Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дороховская детская школа искусств»

1.2. Адрес объекта **143155, Московская область, Рузский городской округ, п. Кожино, д. 4**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть 4-х этажного здания (на 1 этаже), **71,6** кв.м.

1.4. Год постройки здания 1951г год, последнего капитального ремонта не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дороховская детская школа искусств», МАУ ДО «Дороховская ДШИ»

Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail. **143160, Московская область, Рузский городской округ, п. Дорохово, ул. Невкипелого, д. 49, 8(49627) 41-346, lilijanemceva@mail.ru**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление Культуры Администрации Рузского городского округа Московской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Московская область, Рузский район, г. Руза, ул.Социалистическая, дом 23

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

культура, дополнительное образование детей и взрослых

2.2 Виды оказываемых услуг :дополнительное образование детей и взрослых

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 40 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта). Автобусом № **38,22** или маршрутным такси до остановки «**Кожино**».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **2 мин.**

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: **150 м.**

3.2.2. Время движения (пешком): **5 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет.**

3.2.4. Перекрестки: **нет.**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет.**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет.**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	вариант организации доступности объекта
	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
	передвигающиеся на креслах-колясках	А
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
	с нарушениями зрения	А
	с нарушениями слуха	А
	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДП-В
	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДП-В
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В
	Все зоны и участки	ДЧ-В

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

дата 01.09.2020 г. <https://zhit-vmeste.ru> (наименование сайта портала)

Директор МАУ ДО «Дороховская ДШИ» **Л.А. Немцева**
8 (49627) 41-346, моб. 8 916 205 21 60

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

